

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ детский сад № 9

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н п. Маяк Новая 1

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующий - Ткаленко Анатолий Гаврилович
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИП, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345007868

Телефон: 9-75-32

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 11.2020

Фактическая дата обследования: 09.11.2020

Организация: МБДОУ № 9

Должность лица: Заведующий

ФИО: Ткаленко Анатолий Гаврилович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	О, С, К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	59.13330.2016 п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4	Соответствует	п. 6.2.4 СП

			см.		59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)		
	К	О	С
Участки и территории	+	+	+
Вход	-	-	+
			Г
			#
			#

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X		X		X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м. Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе,

	обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м. Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	

«09» ноября 2020г.

Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе



Н.В. Королева