

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9**

Новая ул., д. 1, п. Маяк,
Краснодарский край 352286,
Тел.: (861 44) 9-75-32;
e-mail: tkalenko.anatoliy@yandex.ru
ОКПО 53416255, ИНН 2345007868
КПП 234501001

№ 38 от 30.11.2021 г.

ВрИО начальника
Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Отраденнского района

В.А. Кириленко

Уважаемый Виктор Александрович!

Сообщаем Вам, что Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 12.11. 2021 года № 50/148 «О допущенных нарушениях ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства от 16.09.2020 года № 1479» рассмотрено 15 ноября 2021 года на собрании сотрудников МБДОУ № 9.

Издан приказ от 15.11.2021 года № 61 «О создании комиссии по проведению расследования по имеющимся нарушениям требований пожарной безопасности» (копия прилагается).

В очередной раз на собрании обсудили требования к ответственности сотрудников детского сада за исполнением возложенных на них обязанностей, об усилении работы по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.

Приняты срочные меры по устранению выявленных недостатков:

- закуплены и размещены знаки, указывающие эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

- огнетушители расположили на видных местах в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание.

Огнетушители с истекшим сроком использования заменены на новые.

Заведующий МБДОУ № 9



А.Г. Ткаленко